



訂正	・	本図面は、タイル割付図(標準タイプ)で作図。	質疑項目1=タイル割付に合わせてサッシ位置等調整しました。 2=A、D面のサッシ位置が平面と断面図、詳細図で相違しています。平面を正としました。 3=R Fの小梁位置は、構造図を正としました。 4=A W / 1 上部の7mm厚U-BEは、防虫網と考ました。 5=A、1 階頂部コーナーに、W=35の割物タイルが入る。 6=A W / 1 頂部角に、95×55役物タイルが入る。	受領	(設計監理)	所長 工事課長 工事係 製図	工務名称 ○○○○新築工事	縮尺 1/30	図面整理番号
	・			(施工)	工務名称 矩計図(参考図)				
決定	作成								